

Comune di
Sala Consilina
(Salerno)





OGGETTO: Aree di danno valutate nell'ambito del Riesame 2021 del RAPPORTO DI SICUREZZA (art.15 D.Lgs 105/2015) per l'impianto di stoccaggio, travaso e imbotigliamento di GPL delle DIANGAS S.r.l., approvato con nota 16/11/2023 prot. 29215, della Direzione Regionale della Campania - Area Prevenzione e Sicurezza Tecnica.

LOCALITA': Contrada Ischia, -84036- Sala Consilina (SA)

RICHIEDENTE: DIANGAS S.r.l.

Legenda		Tavola 2 di 2	Scala
●	Rappresentazione del raggio di 2 Km dalla DINAGAS e identificazione dei punti sensibili		1:10000
	Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Compatibilità Territoriale - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA D5		1:2000
	Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Compatibilità Territoriale - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA D5 sul Piano Regolatore Generale del Comune di Sala Consilina Tav. 10 (Aree agricole del territorio - Colture in atto prevalenti - Legge Regionale n.14 del 20/03/82).		1:2000
	Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Pianificazione dell'emergenza Esterna - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA F2		1:2000

Edizione
000

Revisione
000

N. Progetto
2334

Livello Progetto
PEE

Stato Progetto
Definitivo

Gestore:

Estensore:
Ing. Massimo Mauro

Data: 09/01/2024

Nome file: 2334_P_X_DIANGAS_DEP_GZ_PREF_LID

Disegnato: M. Di Martino

Rappresentazione del raggio di 2 Km dalla DINAGAS e identificazione dei punti sensibili (scala 1:10000)

Raggio di 2 KM

DIANGAS

Autostrada A3

Chiesa di San Rocco

Ludoteca/Officina del Divertimento

Qui Discount

Banca BPER

Ristorante pizzeria Modi

Affittacamere Dolce Vita

Ristorante Villa Acacie

Supermercato Quadrifoglio

Chiesa SS Trinita

Banca Unicredit

Ristorante Boccon Divino

Ristorante Desirè

Bar ristorante Macs

Farmacia borgia

Banca BCC Sassano

Ufficio Postale

Supermercato EURO2000

Comune di Sassano

Data di acquisizione delle immagini: 8/1/2015 Lat: 43.374869° Lon: 15.598667° elev: 456 m

Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Compatibilità Territoriale - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA D5 (scala 1:2000)

DIANGAS

PERIMETRO DELLO STABILIMENTO DIANGAS

LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (LFI) 70MT

1/2 LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (1/2 LFI) 110MT

Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Compatibilità Territoriale - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA D5 sul Piano Regolatore Generale del Comune di Sala Consilina Tav. 10 (Aree agricole del territorio - Colture in atto prevalenti - Legge Regionale n.14 del 20/03/82). (scala 1:2000)

DIANGAS

PERIMETRO DELLO STABILIMENTO DIANGAS

LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (LFI) 70MT

1/2 LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (1/2 LFI) 110MT

Rappresentazione delle Aree di Danno al fine della Pianificazione dell'emergenza Esterna - FLASH FIRE- CLASSE ATMOSFERICA F2 (scala 1:2000)

DIANGAS

PERIMETRO DELLO STABILIMENTO DIANGAS

LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (LFI) 175MT

1/2 LIMITES INFERIORE DI INFIAMMABILITA' (1/2 LFI) 265MT